



66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22  
 ☎ (68) 38 207 47, Fax 68 38 223 21  
 e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.  
 NIP: 9271082701

URZĄD MIEJSKI  
 w Świebodzinie

2015-01-27

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 23 stycznia 2015 r.

NS.HK.530.WL-1.1.3.2015.JD

## DECYZJA HK-10/44/15

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z późn.zm.), art.5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) i § 2 ust. 2, § 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 , ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody Nr :DL.OBS.9051.1395.N.2014 z dnia 11.12.2014r pobranej w dniu 08.12.2014r. stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu lokalnego Świebodzin II przy ul. Gen. Świerczewskiego w Świebodzinie

#### NAKAZUJE:

podmiotowi: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
 ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin

- 1) zapewnić prawidłową jakość wody z wodociągu lokalnego Świebodzin II przy ul. Gen. Świerczewskiego w Świebodzinie zgodną z wymaganiami fizykochemicznymi określonymi w załączniku nr 3, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) w zakresie parametru fizykochemicznego- mętność;
- 2) podjąć działania naprawcze w celu uzyskania wody o parametrach dla mętność do 1 NTU;
- 3) w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia nie przekraczać w wodzie podawanej do sieci wartości dla parametru mętność do 4,5 NTU;
- 4) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie na piśmie o przeprowadzonych działaniach naprawczych związanych z poprawą jakości wody z ww. wodociągu ;
- 5) po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedstawić Państwowemu przedstawicielowi Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świebodzinie sprawozdania z badań próbek wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Świebodzin II przy ul. Gen. Świerczewskiego w Świebodzinie w zakresie parametru fizykochemicznego mętność.

Wyżej wymienione obowiązki zawarte w pkt od 1-5 należy wykonać w terminie do dnia

18 luty 2015 r.

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie przeprowadził kontrole jakości wody w dniu 08.12.2014r. pobierając do badań próbki wody z wodociągu lokalnego Świebodzin II przy ul. Gen. Świerczewskiego w Świebodzinie (woda podawana do sieci) i ustalił na podstawie Sprawozdania z badań próbki wody Nr :DL.OBS.9051.1395.N.2014 z dnia 11.12.2014r. pobranej w dniu 08.12.2014r. opracowanych przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., że woda nie odpowiada wymaganiom z § 2 ust. 2, zał. nr 3 i § 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na odchylenie od wymaganego składu fizykochemicznego w wodzie podawanej do sieci –mętności ( $4,5 \pm 0,4$  NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU).

Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 pow. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Według art. 5 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.


Natomiast stosownie do ww. ustawy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załączniku nr 3 do tegoż rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia oraz określa dopuszczalną wartość parametrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Świebodzin II przy ul. Gen. Świerczewskiego w Świebodzinie jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Nie wykonanie obowiązków określonych w decyzji spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSEKTOR SANITARNY  
w Świebodzinie  
mgr Aneta Miśkiewicz

### Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów Kanalizacji  
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie  
ul. Młyńska 37  
66-200 Świebodzin

2.aa.

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Świebodzina  
ul. Rynkowa 2  
66-200 Świebodzin